



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№7.01.16.493.П.101791.12.08 от 05.12.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Арматура трубопроводная из стали и латуни: клапаны предохранительные,
типы: Prescor, Prescor S, Prescor B, Prescor SB, Prescor Solar,
Prescorplus T, Prescorplus, Prescomano, Flopress, Flopress A,
Flopress AG, Flopressmano; фильтры-сепараторы воздуха (воздухоотводчики)
типы: Flexvent (см. приложение).
изготовленная в соответствии
Сертификат системы качества ИСО № VS-135 999 а.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Организация-изготовитель
"Flamco B.V." Нидерланды
("Фламко Б.В.")
Адрес: Industriestraat 6, 2802 AC, Gouda, Netherlands.

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"Flamco B.V." Нидерланды
("Фламко Б.В.")
Адрес: Industriestraat 6, 2802 AC, Gouda, Netherlands.

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 14096 от 28.11.2008 г. ФГУ МО РФ 842 ИЛЦ
ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03.;
Экспертное заключение № 103215 от 05.12.2008 г. ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в г. Москве».

№2355493



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИТЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

77.01.16.493.П.101791.12.08 05.12.2008

№ _____ от _____

Арматура трубопроводная из стали и латуни;
Клапаны предохранительные, типы: Prescor, Prescor S, Prescor B, Prescor SB, Prescor Solar, Prescorplus T, Prescorplus, Prescomano, Flopress, Flopress A, Flopress AG, Flopressmano;
Фильтры-сепараторы воздуха (воздухоотводчики), типы: Flexvent, Flexvent H, Flexvent Super, Flexvent Super Top;
Сепараторы-отделители, типы:
Flexair, Flexair G, Flexair S, Flexair F, Flamcovent, Flamcovent NW, Flamcovent V, Flamcovent Solar, Flamcovent S, Flamcovent F, Flamcovent ISOplus, Flamcovent Clean S, Flamcovent Clean F, Flamcovent Vertical;
Грязевые фильтры, типы:
Flamco A-S, Flamco Clean, Flamco Clean Vertical, Flamco Clean A-S, Flamco Clean S, Flamco Clean F;
Гидравлические стрелки, типы:
Flexbalance, Flexbalance F, Flexbalance S, Flexbalance R, Flexbalance Plus, Flexbalance Plus F, Flexbalance Plus S, Flexbalance Plus R.



КОПИЯ

ФИЛАТОВ Н.Н.
санитарно-эпидемиологический
зак. И. О. подпись, печать

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Запах	балл	не более
Железо		мг/л
Марганец		мг/л
Никель		мг/л
Хром		мг/л
Медь		мг/л

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

2
0,3
0,1
0,02
0,05
1,0

Область применения:
Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до 05.12.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н. Н.

Подпись

