

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
Наименование учреждения

Центр госсанэпиднадзора в г. Москве



Код формы по ОКУД  
Код учреждения по ОКПО  
Медицинская документация  
Форма № 303-00-3/у  
Утверждено приказом  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

• по г. МОСКВЕ  
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.06.490.П.28208.12.4 07.12.04

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Затворы дисковые поворотные, типы: KL, FL, FLN, LUG, LUG(N), FG(F), FN(F), FA, FI, LUG(I); диаметр (DN) от 32 до 800 мм; максимальное давление (PN) до 2,5 МПа

изготовленная в соответствии

Сертификат качества

Сертификат Европейской системы управления качеством ISO 9001:2000 от 08.01.1999, подтвержден 12.10.2002

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", ГН 2.3.3.972-00, МУ 2.1.4.783-99 "Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения"

Организация — изготовитель

Sigeval, S.A.

Испания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Sigeval, S.A., Calle Sauce, 49, APDO 142, Poligono Industrial, 28850-Tor-

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Аккредитованный Главный контрольно-испытательный и научно-методический центр питьевой воды протокол испытаний № 421/04 от 29.11.2004г.

\* rejon de Ardoz (Madrid)

№ 1288478

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПин, МДУ, ПДК и т.д.)
Перманганатная окисляемость	5,0 мг/л
Формальдегид	0,1 мг/л
Железо	0,3 мг/л
Хром	0,1 мг/л
Медь	1,0 мг/л
Цинк	5,0 мг/л
Никель	0,1 мг/л
Стирол	0,01 мг/л
Бутадиен	0,05 мг/л

Область применения:  
системы тепло и водоснабжения, в т.ч. хозяйственно-питьевого

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с рекомендациями производителя

Информация, наносимая на этикетку:  
В соответствии с ГОСТ Р 51121-97 "Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования."

Заключение действительно до  
10.12.2009г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

*С.И.Филатов*

